

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю  
г.Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: ond\_partizansk@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 46/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
в лице Директора - Оленич Светланы Павловны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 17 июня 2021 года № 46 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 23.06.21 года по 16.07.21 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору Сиротюк Анастасия  
Владимировна, Государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору  
Павлов Кирилл Юрьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
г.Партизанск, ул. Тургенева, д.18**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МБОУ «СОШ №1» ПГО Оленич Светлана Павловна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не размещена информация о месте хранения ключа на двери чердачного помещения. (МБОУ "СОШ №1" ПГО)	пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022	
2	Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания (1,2 этажи)	пункт 14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.02.2022	

	(МБОУ "СОШ №1" ПГО)	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
3	Не исключено фиксирование самозакрывающихся двери тамбура в открытом положении (столовая) (МБОУ "СОШ №1" ПГО)	пункт 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022	
4	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. (МБОУ "СОШ №1" ПГО)	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022	
5	При использовании двупольных дверей ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра. (ширина определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна, ширина «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается (главный вход с западной стороны)(МБОУ "СОШ №1" ПГО)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ст. 1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 14.07.2020 N 1190 (РЕД. ОТ 04.03.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" п. 209; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход", ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1	01.02.2022	
6	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на чердаке. (МБОУ "СОШ №1" ПГО)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83; СП 486.1311500.2020 п. 4.4; Приказ от 14 июля 2020 года №1190 п. 240; ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	01.02.2022	

		<i>ст. ст. 6, 7, 16.1</i>		
7	<i>Не исключено устройство на путях эвакуации порога (в коридоре около помещения музея)(МБОУ "СОШ №1" ПГО)</i>	<i>пункт 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</i>	01.02.2022	
8	<i>Минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, менее 1,2 м, а именно с восточной стороны здания (3 эвакуационных выхода)(МБОУ "СОШ №1" ПГО)</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 14.07.2020 N 1190 (РЕД. ОТ 04.03.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" п. 209; п. 4.2.9, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход", ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1</i>	01.02.2022	
9	<i>К работе на объекте защиты допускаются лица не обученные мерам пожарной безопасности (неправильные действия персонала при сработке АПС)(МБОУ "СОШ №1" ПГО)</i>	<i>пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</i>	01.02.2022	
10	<i>Не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.(МБОУ "СОШ №1" ПГО)</i>	<i>пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</i>	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Партизанского*

*городского округа по пожарному надзору*

*Сиротюк Анастасия Владимировна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 16 " июля 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П. \*

*Государственный инспектор Партизанского*

*городского округа по пожарному надзору*


*Павлов Кирилл Юрьевич*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 16 " июля 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

"16 " июля 2021 г.

*директор Демид С.П.*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

-----  
\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору