



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
г. ПАРТИЗАНСКА
ул. Шорса, 8,
г. Партизанск, 692864

13.06.2017 № 4-13-2017/2660

Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Оленич С.П.

ул. Тургенева, д. 18, г. Партизанск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой г. Партизанска во исполнение поручения прокуратуры Приморского края от 09.06.2017 № 6/н проведена проверка исполнения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» законодательства об образовании, о пожарной безопасности при организации деятельности пришкольного лагеря, по результатам которой установлено следующее.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Вместе с тем, в ходе проведенной 07.06.2017 совместно с начальником ОНДиПР Партизанского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю проверки соблюдения должностными лицами учреждения законодательства в сфере пожарной безопасности установлено, что при организации и осуществлении учреждением деятельности имеют место следующие нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности.

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012

ПК * № 0010596

вх. № 10
от 19.06.2017г.

№ 390 (далее – Правила), на объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта.

В нарушение п. 4.8 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000», утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 № 79, двери пожарных шкафов не позволяют быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать огнетушители (закрыты на ключи).

В нарушение пп. «ж» п. 42 Правил, у электрощита размещены горючие вещества и материалы.

В нарушение п. 36 Правил, загроможден эвакуационный путь на кухне производственными отходами, мусором.

В нарушение п. 1.7* СНиП 21-01-97*, при изменении функционального назначения помещений № 15, № 16 здания не применяются действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих помещений.

Несоблюдение законодательства о пожарной безопасности в учреждении влечет нарушение прав несовершеннолетних на охрану здоровья, а также создает угрозу причинения вреда здоровью детей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Причинами и условиями допущенных нарушений является неисполнение требований законодательства работниками учреждения, ненадлежащий контроль со стороны руководства.

Учитывая изложенное, выявленные прокуратурой города нарушения недопустимы и не могут остаться без принятия соответствующих мер реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные действенные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений федерального законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

3. В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» о месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора города для обеспечения участия сотрудника прокуратуры города в рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения сообщить в письменном виде в прокуратуру города в установленный законом срок. К информации приложить документы, подтверждающие фактическое устранение нарушений закона.

Прокурор города
советник юстиции



Д.Н. Бойко